

Anhang zum RdErl. vom 2.3.1995

Tabelle 1: Gebräuchliche Fassungsvermögen elektrischer Betriebsmittel

Betriebsmittel	Fassungsvermögen in m ³
Transformatoren in Maststationen	0,05 bis 0,5
Transformatoren in anderen Netzstationen	0,05 bis 1 (ggf. Station komplett bis 2)
Transformatoren in Umspannanlagen	0,1 bis 100
andere elektrische Betriebsmittel in Umspann- oder Schaltanlagen	je 0,005 bis 0,5 (Einzelfälle bis 1)

Tabelle 2: Übersicht über die Anforderungen
(Anhang zu § 4 Abs. 1 VAwS Tabelle 2.3)

Volumen der Anlage	WGK1
$\leq 0,1$	F0 + R0 + I0
$> 0,1 \leq 1$	F0 + R0 + I2 ^{a)} F0 + R0 + I1 ^{b)}
$> 1 \leq 10$	F1 + R1 + I1
$> 10 \leq 100$	F1 + R1 + I1

für Masttransformatoren: a)

für andere Freiluftanlagen: wahlweise a) oder b)

für Innenraumanlagen: b)