

Jahres-Förderarbeit.

A 1 = 0,1406 V (Förderung über Rhein-Herne-Kanal und Wesel-Datteln-Kanal) *)

A 2 = 0,1266 V (Förderung nur über Rhein-Herne-Kanal) *)

Speisungswasser- bedarf (Jahres- durchschnitt)	Ausgleich- wassermenge	Ersatz- Förderung V	Förderarbeit	
			A 1	A 2
m³/s	Mio m³/a	Mio m³/a	Mio kWh/a	Mio kWh/a
10,0	0	15,51	2,181	1,963
10,1	0,01	15,50	2,179	1,962
10,2	0,02	15,49	2,178	1,961
10,3	0,04	15,47	2,175	1,958
10,4	0,07	15,44	2,171	1,955
10,5	0,10	15,41	2,167	1,951
10,6	0,13	15,38	2,162	1,947
10,7	0,16	15,35	2,158	1,943
10,8	0,20	15,31	2,152	1,938
10,9	0,25	15,26	2,146	1,932
11,0	0,30	15,21	2,139	1,926
11,1	0,36	15,15	2,130	1,918
11,2	0,43	15,08	2,120	1,909
11,3	0,50	15,01	2,110	1,900
11,4	0,58	14,93	2,099	1,890
11,5	0,66	14,85	2,088	1,880
11,6	0,75	14,76	2,075	1,869
11,7	0,84	14,67	2,063	1,857
11,8	0,94	14,57	2,049	1,845
11,9	1,04	14,47	2,034	1,832
12,0	1,15	14,36	2,019	1,818
12,1	1,26	14,25	2,004	1,804
12,2	1,38	14,13	1,987	1,789
12,3	1,50	14,01	1,970	1,774
12,4	1,62	13,89	1,953	1,758
12,5	1,75	13,76	1,935	1,742
12,6	1,89	13,62	1,915	1,724
12,7	2,04	13,47	1,894	1,705
12,8	2,19	13,32	1,873	1,686
12,9	2,35	13,16	1,850	1,666
13,0	2,51	13,00	1,828	1,646
13,1	2,68	12,83	1,804	1,624
13,2	2,85	12,66	1,780	1,603
13,3	3,03	12,48	1,755	1,580
13,4	3,22	12,29	1,728	1,556
13,5	3,42	12,09	1,700	1,531
13,6	3,62	11,89	1,672	1,505
13,7	3,82	11,69	1,644	1,480
13,8	4,03	11,48	1,614	1,453
13,9	4,24	11,27	1,585	1,427
14,0	4,46	11,05	1,554	1,399
14,1	4,68	10,83	1,523	1,371
14,2	4,90	10,61	1,492	1,343
14,3	5,13	10,38	1,459	1,314
14,4	5,36	10,15	1,427	1,285
14,5	5,60	9,91	1,393	1,255
14,6	5,84	9,67	1,360	1,224
14,7	6,08	9,43	1,326	1,194
14,8	6,32	9,19	1,292	1,163
14,9	6,57	8,94	1,257	1,132
15,0	6,83	8,68	1,220	1,099
15,1	7,11	8,40	1,181	1,063
15,2	7,39	8,12	1,142	1,028
15,3	7,67	7,84	1,102	0,993
15,4	7,95	7,56	1,063	0,957
15,5	8,24	7,27	1,022	0,920

*) Wegen Änderung der Faktoren siehe Nr. 2 der Durchführungsvereinbarung.

770

Speisungswasser- bedarf (Jahres- durchschnitt) m³/s	Ausgleich- wassermenge Mio m³/a	Ersatz- Förderung V Mio m³/a	Förderarbeit	
			A 1 Mio kWh/a	A 2 Mio kWh/a
15,6	8,52	6,99	0,983	0,885
15,7	8,80	6,71	0,943	0,849
15,8	9,08	6,43	0,904	0,814
15,9	9,36	6,15	0,865	0,779
16,0	9,64	5,87	0,825	0,743
16,1	9,92	5,59	0,786	0,708
16,2	10,20	5,31	0,747	0,672
16,3	10,48	5,03	0,707	0,637
16,4	10,76	4,75	0,668	0,601
16,5	11,04	4,47	0,628	0,566
16,6	11,31	4,20	0,591	0,532
16,7	11,59	3,92	0,551	0,496
16,8	11,87	3,64	0,512	0,461
16,9	12,15	3,36	0,472	0,425
17,0	12,43	3,08	0,433	0,390
17,1	12,72	2,79	0,392	0,353
17,2	13,00	2,51	0,353	0,318
17,3	13,29	2,22	0,312	0,281
17,4	13,58	1,93	0,271	0,244
17,5	13,86	1,65	0,232	0,209
17,6	14,15	1,36	0,191	0,172
17,7	14,44	1,07	0,150	0,135
17,8	14,73	0,78	0,110	0,099
17,9	15,01	0,50	0,070	0,063
18,0	15,30	0,21	0,030	0,027
18,1	15,51	0	0,000	0,000