

Anlage 2
Tabelle 2

Abmessungen von Sanitärobjekten, Bewegungsflächen und Abstände

Alle Maße in cm	Waschtische, Hand-, Ausguss- u. Sitzwaschbecken				Klosett- u. Urinalbecken			Wannen/ Duschplätze			Barrierefreies Bauen (Behindertengerechtes) DIN 18024 Teil 2			
Sanitärobjekt	Waschtisch	Handwaschbecken	Ausgussbecken	Sitzwaschbecken (Bidet)	Klosettbecken, Spülung vor der Wand	Klosettbecken, Spülung für Wandeinbau	Urinalbecken	Duschwannen	Duschplatz (einzeln)	Badewanne	Waschtisch (unterfahrbar)	Klosettbecken	Duschplatz	Behelfsdusche
	WT	HWB	AGB	SW	WCa	WCu	UR	DU	DP	BW	WTB	WCB	DPB	BDU
Empfohlene Abmessungen von Sanitärobjekten														
Breite	60	45	50	40	40	40	40	90	90	170	60	40	150	90
Tiefe	50	35	35	60	75	60	40	90	90	75	50	70	150	90
Bewegungsfläche														
Breite	90	70	80	80	80	80	60	90 70 ¹⁾	100	90	Bewegungsfläche 150 x 150			
Tiefe	55	55	55	60	60	60	60	75	75	75				
Bei gegenüberliegender Anordnung von Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen ist ein Abstand von min. 75 cm vorzusehen.														
Montagehöhe (Oberkante Keramik)	85	85	85	43	43	43	65			60	80	48 ^{*)}		
Seitliche Abstände zu anderen Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen														
WT/WTB	20			25	20	20	20	20	20	20		95	20	20
HWB			20	25	20	20	20	20	20	20				
SW	25	25			25	25	25	25	25	25				
WCa/WCa	20	20		25			20	20	20	20				
Schamwand							20							
DU/DP/BW	20	20		25	20	20	20	0	0	0				
Wand	20	20	20	25	20 25 ²⁾	20 25 ²⁾	20 25 ²⁾	0	0	0	20	95	0	0
Türbereich	Abstand zu Türöffnungen / Türleibungen min. 20 cm													
Vorwand- Installation	Bei horizontaler Rohrinstallation: Tiefe 20 cm / bei vertikaler Rohrinstallation: Tiefe 25 cm													
Bei der Sanitärplanung in bestehenden Gebäuden können geringfügige Abweichungen als vertretbar angesehen werden. Abweichungen sollen bezogen auf das Einzelmaß nicht mehr als 5 cm betragen.														

1) bei EckEinstieg 2) bei Wänden auf beiden Seiten *) Sitzhöhe einschl. Sitz

Min. Abmessungen für Toilettenräume	mit Türanschlag nach außen	mit Türanschlag nach innen
Breite, Toilettenzelle	90	90
Tiefe, Toilettenzelle	125	150
Raumtiefe vor den Zellen (Vorraum)	155	115
Raumtiefe vor den Zellen (Vorraum) bei einbündigen Toilettenanlagen mit gegenüberliegenden Urinalbecken	205	165
Raumtiefe vor den Zellen (Vorraum) bei zweibündigen Toilettenanlagen	200	125