

**BINNENGEWÄSSER**

|   | A                                     | B                       | C             | D                     | E                          |
|---|---------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|
|   | Parameter                             | Ausgezeichnete Qualität | Gute Qualität | Ausreichende Qualität | Referenzanalysemethoden*** |
| 1 | Intestinale Enterokokken (KBE/100 ml) | 200 *                   | 400 *         | 330**                 | ISO 7899-1 oder ISO 7899-2 |
| 2 | Escherichia coli (KBE/100 ml)         | 500 *                   | 1000 *        | 900**                 | ISO 9308-3                 |

**KÜSTENGEWÄSSER UND ÜBERGANGSGEWÄSSER**

|   | A                                     | B                       | C             | D                     | E                          |
|---|---------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|
|   | Parameter                             | Ausgezeichnete Qualität | Gute Qualität | Ausreichende Qualität | Referenzanalysemethoden*** |
| 1 | Intestinale Enterokokken (KBE/100 ml) | 100 *                   | 200 *         | 185 **                | ISO 7899-1 oder ISO 7899-2 |
| 2 | Escherichia coli (KBE/100 ml)         | 250 *                   | 500 *         | 500 **                | ISO 9308-3                 |

\* Auf der Grundlage einer 95-Perzentil-Bewertung. Siehe Anlage 2.

\*\* Auf der Grundlage einer 90-Perzentil-Bewertung. Siehe Anlage 2.

\*\*\* Diese Normen liegen als DIN EN ISO-Normen mit gleicher Nummerierung in deutscher Sprache vor.